

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o. o.

Ul. Gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław,

Oddział w Łodzi, ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź

e-mail: szpital@bonifratrzy.lodz.pl

Łódź, dnia 19.01.2023

Dotyczy: zapytania ofertowego na sprzedaż i dostawę UPS backup 5kVa + NAS (nr DD/3/2023)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły od Wykonawców Zamawiający wyjaśnia:

1. Dotyczy producenta oraz specyfikacji przedmiotu zamówienia

Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych jednostki UPS:

- czas autonomii przy wskazanym obciążeniu
- podanie konfiguracji faz: 3F/3F; 1F/1F
- architektury zasilacza: On-Line, Line Interactiv
- rodzaj obudowy: rack/tower

Odpowiedź: Preferowana jednostka UPS została określona w uzupełnieniu do oferty z dn. 18.01.2022r. na stronie internetowej Szpitala w zakładce „o nas”, w części dot. zakupów i przetargów.

Pytanie: Co oznacza "+NAS"?

Odpowiedź: Pod pojęciem „NAS” Zamawiający rozumie sieciową pamięć masową. Oczekiwany typ sprzętu został określony w uzupełnieniu do oferty z dn. 18.01.2022r. na stronie internetowej Szpitala w zakładce „o nas”, w części dot. zakupów i przetargów. Zamawiający nie dopuszcza zamiany niniejszego sprzętu. Zamawiający dopuszcza zamianę dysku określonego w uzupełnieniu do oferty na dysk innego producenta o podobnych parametrach. Wymogiem koniecznym dla składanych ofert jest wyszczególnienie oferowanego dysku na liście zgodnego sprzętu przez producenta.

Pytanie: Wskazane urządzenie UPS, tj 5SC3000IRT, konstrukcyjnie nie ma możliwości współpracy z zewnętrznymi modułami bateryjnymi. Czas autonomii przy obciążeniu na poziomie 50% podczas pracy na wbudowanych akumulatorach to 10min. Proponujemy urządzenie z rodziny UPS Eaton 5PX z

zewnątrznym modułem bateryjnym zapewniającym czas autonomii około 30min przy obciążeniu 1800W.

Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w ofercie zaproponowanego rozwiązania.

2. Dotyczy przedłużenia terminu składania ofert

Pytanie: Z względu na brak specyfikacji proszę również o wydłużenie terminu składania ofert do 25.01.2023 r.

Odpowiedź: **Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.01.2023r. do godz. 15:00. W związku z koniecznością złożenia wniosku o powierzenie grantu, o którym mowa w pkt. II Zapytania ofertowego, Zamawiający informuje, że niniejszy termin jest terminem ostatecznym.**

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.
Dyrektor Zarządzający ds. Opieki Ambulatoryjnej
Robert Kacprzak